

Atbilde uz pretendenta jautājumu

Iepirkumam “Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”, ID KN 2019/04.

1. Jautājums:

Vai par atbilstošām projektam tiks uzskatītas PP dubultsienu kanalizācijas caurules, kuras atbilst LVS EN 13476-3?

1. Atbilde:

Nē, pašteses kanalizācijai paredzētas PP polipropilena gludsienu uznavu caurules un veidgabali ar iebūves klasi SN8, standarts LVS EN 13476-2.